



# **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Красноярскому краю**

## **ПРЕДПИСАНИЕ**

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области  
защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

15 июня 2021 г.

№ 16604

г. Красноярск

Ведущим специалистом-экспертом отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Слюсаревой Юлией Алексеевной. при проведении плановой выездной проверки юридического лица в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 169 комбинированного вида» (далее - МБДОУ № 169), ОГРН 1022401945356, ИНН 2461023959, ФГИС «ЕРП» 242104922417/2021019181, юридический адрес: 660003, г. Красноярск, ул. Транзитная, д. 16, фактические адреса: г. Красноярск, ул. Мичурина, д. 35, 660003, г. Красноярск, ул. Транзитная, д. 16; на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта от 12.05.2021 № 2117 в МБДОУ № 169 по адресам: г. Красноярск, ул. Мичурина, д. 35, 660003, г. Красноярск, ул. Транзитная, д. 16, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 15.06.2021 г № \_\_\_\_\_).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и защиты прав потребителей предписываю МБДОУ № 169

**По адресу: 660003, г. Красноярск, ул. Транзитная, д. 16**

1. Устранить нарушения:

1.1. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в не обеспечении полов покрытием без дефектов и повреждений в игровой и спальне группы № 9, в туалетной группы № 13, в постирочной, во всех помещениях пищеблока, что не позволяет очищать их по мере загрязнения, содержать в чистоте, и не обеспечивает качественное проведение влажной уборки.

1.2. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.11.4. 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в отсутствии отдельного водопроводного крана для технических целей в туалетных помещениях групповых № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 8, № 9, № 11, № 13.

1.3. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в не обеспечении гладкой поверхностью стен в постирочной, в туалете группы № 13, во всех помещениях пищеблока, что не позволяет очищать их по мере загрязнения, содержать в чистоте, и не обеспечивает качественное проведение влажной уборки.

1.4. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в не оборудовании регулируемыми солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника световых проемов игровых помещений групповых ячеек № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 11, № 13, что не позволяет обеспечить оптимальную степень светопропускания, и не защищает от избыточной инсоляции.

1.5. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таб. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», выразившиеся в не соответствии требованиям измеренного уровня искусственной освещенности в помещении старшей группы № 6 (игровая).

1.6. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.4.6.2. СП

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в не обеспечении пищеблока посудой из нержавеющей стали для приготовления блюд.

1.7. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в не оборудовании пищеблока локальной вытяжной вентиляцией в зоне максимального загрязнения, являющееся источником выделения тепла и влаги (моечные раковины кухонной посуды, электросковорода).

**По адресу: г. Красноярск, ул. Мичурина, д. 35:**

1.8. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.11.4. 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в отсутствии отдельного водопроводного крана для технических целей в туалетных помещениях групповых № 10, № 12.

1.9. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в не соответствии требованиям измеренного уровня искусственной освещенности в помещении подготовительной группы № 10 (игровая).

**Срок исполнения настоящего предписания: 01.11.2022 г.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ № 169 и (или) его руководителя.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю путем предоставления письменной информации в срок **01.11.2022 г.**

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора  
за качеством и безопасностью питания,  
условиями воспитания и обучения



Ю.А. Слюсарева

Подпись законного представителя юридического лица

---

---

---